

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г.Октябрьский

ул. Герцена, д.7, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452607
Тел/факс (34767) 6-30-46 E-mail: RpnRB02_OK@RpnRB.ufanet.ru

Руководителю: директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 452600, г.Октябрьский Р, ул.Лермонтова,3,6 Муратову Леониду Сапаргалиевичу

Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ №_02.27.43.70_

от «29» мая 2015г.

МБОУ «СОШ №17» городского округа г.Октябрьский РБ
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 72 от «28» мая 2015 г. и выявленных нарушений санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» выдаю Вам предписание:

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие исполнению в целях устранения

допущенного нарушения законодательства

В соответствии с требованиями

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), а именно:

- 1) п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10- при спортивном зале оборудовать раздевалку для мальчиков, раздевалка для девочек оборудовать крючками для одежды в достаточном количестве;
- 2) п.4.23,п.4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10- в процедурном кабинете стены и пол отделать гладким материалом, позволяющим проводить качественную влажную уборку с дез. и моющими средствами;
- 3) п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10- кабинет биологии оборудовать умывальной раковиной ;
- 4) п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10- сан.узел для мальчиков и сан.узел для девочек на 4 этаже оборудовать кабинетами с дверями без запоров, в сан.узлах обеспечить наличие туалетной бумаги, одноразовых полотенец.
- 5) п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 – заменить линолеумное покрытие пола, имеющее щели, дефекты и механические повреждения, в учебных кабинетах
- 6) п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные кабинеты 16,21,27,29,33,34,35,36,27,39,42,43,46,47 поэтапно оборудовать ростовой мебелью, соответствующей росту -возрастным особенностям учащихся;

- 7) п.5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10- в учебных кабинетах обеспечить наличие цветовой маркировки учебной мебели для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся;
- 8) п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в кабинете химии обеспечить функционирование вытяжного шкафа;
- 9) п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10- в спортивном зале заменить разбитые стекла;
- 10) п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 – в учебных кабинетах не допускать размещение на подоконниках комнатных цветов;
- 11) п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10- обеспечить соблюдение требований к продолжительности малых перемен не менее 10мин.
- 12) п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 , п.7.1 **СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»** - соцпедагогу Азнабаевой О.И.1981 г.р. привиться против кори в соответствии с установленными требованиями
- 13) п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10– промаркировать уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов , обеспечить его хранение в недоступном для детей месте
- 14) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями):
 - 14)п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03- в кабинете информатики обеспечить соблюдение требований к площади на 1 рабочее место пользователя ПЭВМ не менее 4,5 кв.м.
 - 15) п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03- в кабинете информатики все рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подъемно-поворотными стульями, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки);

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями (далее СП 2.3.6.1079-01) , а именно:

16) п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 - в столовой две моечные ванны для мытья кухонной посуды и моечную ванну для мытья овощей присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной воронки.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

17) п.5.1,п.5.3,п.5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08- обеспечить регулярную уборку обеденного зала (после каждого накрытия), 1 раз в месяц проводить ген. уборку;

Представить документированную информацию об исполнении предписания (акты выполненных работ, счета-фактуры, личный медицинские книжки сотрудников).

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в установленный законом срок в вышестоящий по подчиненности орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или в судебные органы по подведомственности.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г.Октябрьский в срок до 15.10.2015г.

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Октябрьский

Гафарова Г.Х.

Один экземпляр предписания получил:

20.10.2015 (дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)